

**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

Наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа "Юность"

Тип объекта Спортивные комплексы

Место нахождения (адрес) Славянский р-н г. Славянск-на-Кубани Черноморская 21

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **12.2023**

Фактическая дата обследования: **15.12.2023**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус (или) искусственная неровность при высоте порога или перепада высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020 перепад высот у калитки менее 20см.
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком	К, О, С,	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	Г			59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Имеется входная площадка, высотой 10 см</b>				
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Уклон пандуса	К	не более 80%	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

до 3,0 м.)				установлен пандус с длиной марша при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5)
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 установлен нормативный пандус
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Тамбур (глубина х ширина)</b>				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45	Соответствует	п. 6.1.8 СП

			х 1,6 м			59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>						
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие			п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует			п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует			п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Наличие			п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует			п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует			п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует			п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует			п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует			п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует			п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует			п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери					
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	
<b>Средства информации</b>					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	
Технические средства информации, обеспечивающие ви-зualmente, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	

Участки и территории		+	+	+	+	+
Вход		+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)		+	#	+	+	#
Зона оказания услуги		+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение		+	+	+	+	+
Средства информации		+	+	+	+	+

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)**

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-
Вход	-
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-
Зона оказания услуги	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-
Средства информации	-

«15» декабря 2023 г.

Дата составления: Паспортовский специалист I категории отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

М.М. Эгерская

